


## LEGENDA

- Gn.230 V 16 A 2P+E IP 44 n/t przemysłowe
- Gn. 230 V,kroploszczelne pojedyńcze p/t
- Gn. 230 V,pojedyńcze p/t
- Gn. 230 V,pojedyńcze komputerowe p/t
- Wypust przewodu z sufitu lub ściany
- Obwody zasilone z układu IT
- ZPK — Zespolony punkt komputerowy składający się z 2x230 zwykłe, 2x230 komputerowe, 2xRJ45
- KDO/1 — Kondygnacyjne punkty dystrybucyjne

INSTALACJA GNIAZD 230 V WYKONANA JEST PRZEWODEM YDYp 3x2,5, PRZEWODY PROWADZONE POD TYNKIEM.

MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA NA WYSOKOŚCI 140 CM WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH,NATOMIAST WYPUSTY ZE ŚCIAN ORAZ GNIAZDA NA WYSOKOŚCI 140 CM DLA NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZEŃ:
-SALE OPERACYJNE
-POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA LEKARZY
-ŚLUZA PACJENTA
-POKÓJ PRZYGOTOWANIA PACJENTA
-POKÓJ WYBUDZEŃ
-KORYTARZ
-ŁAZIENKA,WC
-POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
-SZATNIA CZYSTA
-POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE
-SZATNIA BRUDNA

TYP I PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

| | |
|---|---|
| *OBIEKT* | *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW* |
| *ADRES* | *75-720 Koszalin Szpitalna 2* |
| *NAZWA RYS.* | *Plan instalacji elektrycznych gniazd - blok operacyjny* |
| *AUTOR* | *mgr inż. A. Słowik POM/0017/POOE/10* |
| *SPRAWDZAJĄCY* | *inż. J. Kubacki BK II 7342/324/98* |
| *DATA : 07-2014* | *SKALA -* / ***RYS. 1*** |